

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а

БГЦА	BY/112 033.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. 033 00891

Дата регистрации 27 декабря 2019 г.

Действителен до 27 декабря 2024 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная: Общество с ограниченной ответственностью "Гомельский лифтовый завод", Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Рабочая, 28; адрес места осуществления деятельности: г. Гомель, ул. Барыкина, 291А

и представленная на сертификацию под наименованием: Двери противопожарные шахт лифтов, 1-го типа, металлические, двустворчатые: телескопического правостороннего открывания, модели GLZ.LD.2T.R, с шириной проема в свету от 700 мм до 1200 мм и высотой проема в свету 2000 мм; телескопического левостороннего открывания, модели GLZ.LD.2T.L, с шириной проема в свету от 700 мм до 1200 мм и высотой проема в свету 2000 мм; центрального открывания, модели GLZ.LD.2C, с шириной проема в свету от 700 мм до 1100 мм и высотой проема в свету 2000 мм. КД - GLZ.LD.2T.R, GLZ.LD.2T.L, GLZ.LD.2C
Серийное производство

код ОКП РБ 28.22.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 843131000

соответствует требованиям:

ТР 2009/013/BY статья 5 п. 3.5.1 (ГОСТ 22011-95 п. 4.1.12)

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)): Общество с ограниченной ответственностью "Гомельский лифтовый завод", Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Рабочая, 28; адрес места осуществления деятельности: г. Гомель, ул. Барыкина, 291А

УНП 491326117

Сертификат соответствия выдан на основании:

отчета о проверке производства от 29.08.2019;

протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № BY/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/1505П, 04-52/1506П от 02.12.2019.

Особые отметки

Дополнительная информация: предел огнестойкости дверей - EI 60

Начальник учреждения

Эксперт-аудитор

Э.Э.Шатило

А.В.Анискович

№ 0151491